



**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma**

**Npc for Quality Control and
Innovation in Building
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószei út 37.
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-23/2007 számú
(No.:TMT-23/2007)

TANÚSÍTVÁNY (Certificate) műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter I-A/1014/2004 számú,
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

**Pesterzsébet Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft.
1201 Budapest, Zodony u.1.**

kérelmére.


A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGALATI JEGYZŐKÖNYV-ben található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**MAB AC 564 TÍPUSÚ AJTÓNYITÓ-ZÁRÓ BERENDEZÉS
OPERA 130, 132, 136, 137, 140, 142 TÍPUSÚ AJTÓTARTÓ MÁGNES**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2012. március 20-ig érvényes.

Budapest, 2007. március 19.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

P. H.



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma
- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2006 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF -nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

KBiA-X-1.1-2006.05.11.

A termék gyártója: Pesterzsébet Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft.
1201 Budapest, Zodony u.1.

forgalmazója: MAB S.p.A.
Via del Tuscolano, 6; 40128 Bologna, ITALY

OPERA s.r.l.
Via Somalie 15/17; 41100 Modena, ITALY

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok:

- MSZ EN 54-1:2002 Tűzjelző berendezések 1. rész Bevezetés,
- 2/2002. (I.23.) BM „A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról” rendelet 2. számú melléklete V. fejezete – Tűzjelző berendezés V/1. fejezet Fogalom meghatározások és általános előírások, valamint az V/2. fejezet Főbb egységek, létesítés és felülvizsgálat

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A MAB AC 564 típusú ajtónyitó-záró berendezés hidraulikus vezérlésű mechanizmus. Az ajtócsukó testében olaj van, amely koordinálja a csukást, zárást, késleltetést és fékezést. Az állítható szelepek teszik lehetővé a csukási sebesség és zárási erő szabályozását. Az ajtó nyitáskor a csukóban lévő rugó megfeszül. Az ajtó elengedésekor a rugó ereje visszahúzza a dugattyút és az ajtó becsukódik.

A nyomáskiegyenlítő szelepek az ajtócsukó állandó felszereltségéhez tartoznak és szerepük az ajtó sérüléstől való védelme illetve a szélsőséges körülmények közötti használat esetén is a megbízható működés elősegítése.

Állítható csukási és zárási sebesség két szabályozó csavar használatával lehetséges. Kialakítása robosztus kar és csukó-mechanizmus.

Opera 130, 132, 136, 137, 140, 142 típusú ajtótartó mágnes

Tápfeszültség:	12 VDC	
Működtető áram:	350 mA	
Tartóerő:	130,132	600 N
	136,137	300 N
Anyag:	alumínium öntvény test	
Mérete [mm]:	130,132	265 × 66 × 41
	136,137	250 × 41 × 24

A termékek alkalmazási területe (96/577/EK): *Hő- és füstelvezető rendszer – ajtóvezérlő berendezések*

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-187/2007

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó 2/2002 (I.23.) BM rendelet 2. melléklet V/1 és V/2 melléklet tartalmazza. Telepítés, kezelés és karbantartás a gyártó és forgalmazó által kiadott utasítással történhet. A termékek a gyártói előírások betartása mellett alkalmazhatók.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.



Antalné Lörök Noémi
az Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium
vezetője