



**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma**

**Npc for Quality Control and
Innovation in Building
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegei út 37.
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-100/2004 számú
(No.: TMT-100/2004)

TANÚSÍTVÁNY
(Certificate)
műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,
2004. december 16. – i dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

**Cadillac Kereskedelmi Rt.
H-5100 Jászberény, Rákóczi út 57.**

kérelmére.


A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV - ben
található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):
**Paradox Esprit 708 Ultra és Artion Paracell GSM Modemből álló tűzjelző
riasztásátjelző berendezés**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2010. március 1 - ig érvényes.

Budapest, 2005. március 2.




Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma
- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2003 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF - nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection
and Certification;
Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

KBIA-X-1.1-2005.01.31

A termék gyártója: Paradox Security Systems Montreal, Kanada;
Paradox Hellas S.A. Athén, Görögország

forgalmazója: Cadillac Holdings Rt. H-5100 Jászberény, Rákóczi út 57.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termék vizsgálata során figyelembe vett szabványok:

- MSZ EN 54-1:2002 Tűzjelző berendezések 1. rész Bevezetés,
- MSZ EN 54-2:2002 Tűzjelző berendezések 2. rész Tűzjelző központok,
- MSZ EN 54-4:2002 Tűzjelző berendezések 4. rész Tápegységek

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A két fő egységből – egy telefonvonalai kommunikátorból (Esprit 708 Ultra) és egy GSM 900/1800 – as sávban működő rádiós kommunikátorból (Artion Paracell GSM modem) álló - tűzjelző riasztásjelző berendezés, amely bármelyik egysége hibája esetén automatikusan átkapcsolva a működőképes egysége segítségével továbbítja a hozzá kapcsolt tűzjelző központ tűz- és hibajelzéseit egy - vagy több riasztásfogadó központba.

A berendezés szünetmentes tápegységgel rendelkezik, amely 230 V AC/24 DC feszültségű akkumulátortöltő transzformátoros tápegység részből és 2 db 12V, 7 Aó kapacitású akkumulátorból áll.

A termék alkalmazási területe: *Tűzriasztó/észlelő termék*

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-1273/2004

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-1273/2004 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezete tartalmazza.

A TMT-100/2004 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-1273/2004 jelű és 2005-02-25 - i keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 5. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során - a TMT kérelmezőjének költségére - ellenőrizni.



Ambró Péter
az Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium
vezetője