



Építési Minőségellenőrző Innovációs Kht.

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma

Npc for Quality Control and
Innovation in Building
Fire Testing Laboratory

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-9/2005 számú
(No.:TMT-9/2005)

TANÚSÍTVÁNY
(Certificate)
műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,
2004. december 16. – i dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

Abitron Kft.
6726 Szeged, Vellay Imre u. 19.

kérelmére.

A megfelelés tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV - ben
található vizsgálati eredmények szolgálnak.


A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**Protec Fire Detection plc GYÁRTMÁNYÚ,
Algo-Tec™ 6000/TEMP TÍPUSÚ PONTSZERŰ, ANALÓG, INTELLIGENS,
CÍMEZHETŐ HŐÉRZÉKELŐ**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2010. június 21. - ig érvényes.

Budapest, 2005. június 22.




Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium

Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2003 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF - nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection
and Certification;
Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

KBiA-X-11-2005.05.18.

A termék gyártója: Protec Fire Detection plc
Protec House, Churchill Way, Nelson, Lancashire BB9 6RT, Anglia

Forgalmazója: Abitron Kft. 6726 Szeged, Vellay Imre u. 19.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

- MSZ EN 54-1:2002 Tűzjelző berendezések. 1. rész Bevezetés,
- MSZ EN 54-2:2002 Tűzjelző berendezések. 2. rész Tűzjelző központ,
- MSZ EN 54-5:2003 Tűzjelző berendezések. 5. rész Hőérzékelők. Pontszerű érzékelők.

A termék rövid leírása és műszaki adatai: A Protec Algo-Tec™ 6000/TEMP típusú pontszerű, analóg, intelligens, digitálisan címezhető hőérzékelő az Algo-Tec™ 6000 tűzjelző rendszerben tüzek által keltett hőmérsékletemelkedés korai felismerésére alkalmas.

Tápfeszültség: [VDC]	16 ...30
Nyugalmi áram: [mA]	0,48
Riasztási áram: [mA]	0,78
Működési hőmérséklet: [°C]	-20 ... +70
Páratartalom [RH%]:	max. 90
Bejelzési hőmérséklet: [°C]	56 (A1 besorolás) 66 (A2 besorolás)
Alkalmazható aljzatok:	6000/BASE-Standard, 6000/DIB-Izolátoros
Méret: [mm] / aljzattal	Ø105 × 50 / Ø110 × 54
Tömeg: [g] érzékelő / aljzattal	119 / 183

A termék alkalmazási területe (96/577/EK): Tűzészlelő/tűzriasztó/hődetektor.


A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-135/2/2005

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-135/2/2005 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezete tartalmazza.

A TMT-9/2005 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-135/2/2005 jelű és 2005-06-21 - i keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során - a TMT kérelmezőjének költségére - ellenőrizni.



Ambró Péter

az Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium
vezetője