



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma

Npc for Quality Control and
Innovation in Building
Fire Testing Laboratory

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-35/2005 számú
(No.: TMT-35/2005)

TANÚSÍTVÁNY
(Certificate)
műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,
2004. december 16. – i dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

AGORA-GROUP Kft.
H-1158 Budapest, Késmárk utca 9.

kérelmére.


A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV-ben található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):
FDP P3 ÉS FDP P5 TÍPUSÚ KÉZI JELZÉSADÓK

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2010. november 9. - ig érvényes.

Budapest, 2005. november 10.




Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma
- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2003 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF - nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection
and Certification;
Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

KBIA-X-1.1-2005.01.31.

A termék gyártója: FDP International Group S.r.l.
I-35010 LIMENA (PD), Via Pieborn, 20 bis - Olaszország

forgalmazója: AGORA-GROUP Kft.
H-1158 Budapest, Késmárk utca 9.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
 Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termék vizsgálata során figyelembe vett szabványok:

- MSZ EN 54-1:2002 Tűzjelző berendezések 1. rész Bevezetés,
- MSZ EN 54-2:2002 Tűzjelző berendezések 2. rész Tűzjelző központok,
- MSZ EN 54-11 :2003 Tűzjelző berendezés. 11. rész: Kézi jelzésadók.

A termékek rövid leírása és műszaki adatai:

Az FDP P3 típusjelű kézi jelzésadó beltéri, falra szerelhető kivitelű. Egy váltóérintkező párt tartalmaz.
 Az FDP P5 típusú kézi jelzésadó beltéri, fokozott mechanikai igénybe vételnek kitett helyekre szerelhető. Egy váltóérintkező párt tartalmaz.

Típusjel:	FDP P3	FDP P5
Névleges feszültség:	24 VDC (12... 30 V DC)	
Nyugalmi áram:	0	
Riasztási áramfelvétel:	60 mA	
Üzemeltetési körülmények:	+10° ... +50°C hőmérséklet, 95% páratartalom	
Villamos védettség:	IP 24	IP 44
Méret [mm]:	95×95×30	110 × 105 × 63
plexi törőfelület mérete	58 × 40	50 × 54
Tömeg:	145 g	195 g
Színe:	élénkvörös,	

A termék alkalmazási területe (96/577/EK): Tűzészlelés/tűzriasztás – füstdetektorok.

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-608/2005

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-608/2005 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezete tartalmazza.
 A TMT-35/2005 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-608/2005 jelű és 2005-10-28 - i keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során - a TMT kérelmezőjének költségére - ellenőrizni.


 Ambró Péter

az Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium
 vezetője