



**ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.
Központi Laboratórium
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium**

**ÉMI Non-Profit Limited Liability
Company for Quality and Innovation
in Building
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.

Telefon: (36-1) 372-6100

Tűzvédelmi Szakági Laboratórium:

Telefon: (36-26) 310-526

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

TMT-61/2012 számú
(No.:TMT-61/2012)

TANÚSÍTVÁNY (Certificate) műszaki termék TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú, 2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

SCHNEIDER ELECTRIC KFT.
H-1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/B

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt TT-J999K-01494/2012 számú vizsgálati jegyzőkönyvben található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**StruxureWare épületfelügyeleti üzemeltető szoftver, StruxureWare
épületfelügyeleti jelentéskészítő szoftver, StruxureWare
épületfelügyeleti web alapú felhasználói felület, StruxureWare
épületfelügyeleti munkaállomás szoftver**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2018. január 20-ig érvényes.

Budapest, 2012. szeptember 20.

Dr. Matolcsy Károly
tudományos igazgató

P. H.



Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium
Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2010 számon, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF -nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek Európai Csoportja)

A termék gyártója: Schneider Electric
One High Street, North Andover, MA 01845 USA

forgalmazója: Schneider Electric Kft.
H-1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/B

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok:

- MSZ EN 54-2:2009 Tűzjelző berendezések 2. rész Tűzjelző központ
- 28/2011 IX.6.) BM rendelet

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A teljes rendszer beleértve az összes Automation Servert és a hozzá tartozó eszközöket hozzáférhető és konfigurálható az Enterprise Serveren keresztül. Az Enterprise Server segítségével szkript és funkcióblokk módban is lehet programozni az eszközöket. A többféle eszközről jövő riasztások, beleértve az Automation Servert is, gyűjtődnek az Enterprise Server által, centralizált eseménynaplózáshoz, kijelzéshez és kezeléshez. A felhasználók meg tudják nézni az eseménynaplókat és tendenciákat több szerverről. A Reports Server segítségével többféle típusú jelentést tudunk generálni ezeket exportálni, importálni tudjuk, beállíthatunk automatikus jelentést küldést, időtől és eseményektől függően. A Webstation és Workstation interfészek segítségével a felhasználók és a mérnökök hozzá tudnak férni a StruxureWare épületfelügyeleti szerverekhez. Megnézhetik és beállíthatják a grafikus kijelzéseket, riasztásokat, időszakokat, eseménynaplókat és jelentéseket.

StruxureWare épületfelügyeleti	üzemeltető szoftver	jelentéskészítő szoftver	web alapú felhasználói felület	munkaállomás szoftver
Hardver követelmények	enterprise server	reports server	webstation	workstation
Processzor minimum:	1 GHz (javasolt 2 GHz)	2 GHz (javasolt 3 GHz)	1 GHz (javasolt 2 GHz)	1 GHz (javasolt 2 GHz vagy nagyobb)
Memória minimum:	2 GB javasolt 4 GB	2 GB (javasolt 3 GB vagy nagyobb)	2 GB (javasolt 4 GB vagy nagyobb)	2 GB (javasolt 4 GB vagy nagyobb)
Merevlemez minimum:	20 GB	300 MB	20 GB	20 GB
Kijelző minimum:	—	—	1024×768 pixel	1024×768 pixel
Operációs rendszer:	Windows Server 2008 R2 64-bit Windows XP SP3 32-bit Windows 7 Pro 32-bit Windows 7 Pro 64-bit	Windows Server 2008 R2 64-bit	—	Windows Server 2008 R2 64-bit Windows XP SP3 32-bit Windows 7 Pro 32-bit Windows 7 Pro 64-bit
Web-böngésző:	I. Explorer 8 csak XP-n I. Explorer 9 XP-n nem Firefox 4 vagy újabb	Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 Firefox 4 vagy újabb	Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 Firefox 4 vagy újabb	
Szükséges kiegészítő szoftver:	Microsoft .NET Framework 4	Microsoft .NET Framework 4 KB2468871 frissítéssel	Java Runtime Environment 6 update 37	Microsoft .NET Framework 4 KB2468871 frissítéssel

A termék alkalmazási területe (96/577/EK): *Tűzjelző rendszer vezérlés, grafikus szoftver*

A műszaki dokumentáció azonosító jele: TT-J999K-01494/2012

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki tervezési, alkalmazási feltételeket a vonatkozó TT-J999K-01494/2012 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza.

A **TMT-61/2012** számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az TT-J999K-01494/2012 számú és 2012-12-20 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.