



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.  
Központi Laboratórium  
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma

Npc for Quality Control and  
Innovation in Building  
Fire Testing Laboratory

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.  
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium:  
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113  
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-15/42/2005 számú  
(No.:TMT-15/42/2005)

**TANÚSÍTVÁNY**  
(Certificate)  
műszaki termék

**TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL**

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,  
2004. december 16. – i dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

**Viking S.A L-4562 Differdange/Niedercorn, Zone Industrielle Haneboesch,  
Luxemburg**

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV-ben található  
vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):  
**MODEL VSRF ÉS VSRFEX TÍPUSÚ ÁRAMLÁSJELZŐ.  
VIKING SRINKLER RENDSZER TARTOZÉK**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2010. május 29.-ig érvényes.

Budapest, 2005. május 30.



*[Handwritten signature]*  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium  
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma  
- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2003 számon,  
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált;  
- teljes jogú tagja az EGOLF - nak  
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection  
and Certification;  
Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek  
Európai Csoportja)

KBiA-X-11-2005.05.18.

**A termék forgalmazója:** Viking S.A L-4562 Differdange/Niedercorn, Zone Industrielle Haneboesch, Luxemburg.

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)  
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**

- MSZ EN 12259-5:2003, Beépített tűzoltó berendezések.  
Sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei.  
5. rész: Vízáramlás érzékelők és jelzők.

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:** Vízáramlás érzékelő és jelző, elektromos kontaktussal, normál és robbanásbiztos kivitel.

Típusjel/ Model	Méret/Size inch/mm	Típusjel/ Model	Méret/Size inch/mm
VSRF0200	2"/DN50	VSRFEX0200	2"/DN50
VSRF0250	2½"/DN65 (O.D. 73,0 mm)	VSRFEX0250	2½"/DN65 (O.D. 73,0 mm)
VSRF0250	2½"/DN65 (O.D. 76,1 mm)	VSRFEX0250	2½"/DN65 (O.D. 76,1 mm)
VSRF0300	3"/DN80	VSRFEX0300	3"/DN80
VSRF0350	3½"/DN90	-	-
VSRF0400	4"/DN100	VSRFEX0400	4"/DN100
VSRF0500	5"/DN125 (O.D. 139,7 mm)	-	-
VSRF0500	5"/DN125 (O.D. 141,3 mm)	-	-
VSRF0600	6"/DN150 (O.D. 165,1 mm)	VSRFEX0600	6"/DN150 (O.D. 165,1 mm)
VSRF0600	6"/DN150 (O.D. 168,3 mm)	VSRFEX0600	6"/DN150 (O.D. 168,3 mm)
VSRF0800	8"/DN200	VSRFEX0800	8"/DN200
VSRF1000	10"/DN250	-	-

**A termék alkalmazási területe (96/577/EC):** *Rögzített elfojtás és oltás/Nyomásérzékelők/Kapcsolók.*

**A műszaki dokumentáció azonosító jele:** M-211/2005

**A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:**

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-211/2005 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza.

A TMT-15/42/2005 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-211/2005 jelű és 2005-05-25.-i keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékekre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 5. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényessége ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során - a TMT kérelmezőjének költségére - ellenőrizni.

  
Ambró Péter

az Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium  
vezetője