



**ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.**

**Központi Laboratórium
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium**

**ÉMI Non-Profit Limited Liability
Company for Quality and Innovation
in Building
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-35 / 2011 számú
(No.:TMT-35 / 2011)

TANÚSÍTVÁNY

(Certificate)

műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter 1-A / 1014 / 2004 számú,
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

OVERGATE NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI KFT. H-1131 BUDAPEST, ROKOLYA UTCA 1-13.

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt M-603 / 2011 számú vizsgálati jegyzőkönyvben
található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

3000, 3000L, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800 TÍPUSÚ MÁGNESZÁRAK HŐ ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZERHEZ

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2017 január 31-ig érvényes.

Budapest, 2012. január 10.

Dr. Matolcsy Károly
tudományos igazgató

P. H.



Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium
Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110 / 2010 számon,
az MSZ EN ISO / IEC 17025:2005 szerint akkreditált;

- teljes jogú tagja az EGOLF -nak

(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

A termék gyártója: Antipanic s.r.l.,
Via Boaria, 5 40065 Pianoro (Bo) - Italy

forgalmazója: OVERGATE Nyílászáró Automatizálási Kft.
H-1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok:

- MSZ EN 12101-2:2004 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 2. rész: Természetes, füst- és hőelszívó készülékek műszaki előírásai szabvány,
- prEN 12101-9:2008 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 9. rész: Vezérlő központ
- MSZ EN 12101-10:2006 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 10.rész: Tápegységek
- és a 28 / 2011 (IX.6.) BM rendelet

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

Antipanic S.r.l. gyártmányú 3000, 3000L, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800 mágneszárak Keretre és nyíló oldalra szerelhető (elektromos ellenoldal), univerzálisan fordítható balos vagy jobbos szereléssel.

Mágneszár típusa:	3000 / 3000L / 4000 / 4100 / 4200 / 4300 / 4500 / 4600 / 4700 / 4800	4400
Tápfeszültség[VDC]:	6...12	12 / 24
Bemeneti áram [A]:	0,5...0,8	0,25 / 0,12
Min. tartósság:	300 000 ciklus	
Nyomásállóság:	400 kg	
Anyaga:	Rozsdamentes acél test és zárnyelvfogadó	
Szín:	szürke / barna	

A termék alkalmazási területe (96 / 577 / EK): *Hő- és füstelvezető rendszer – mágneszárak*

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-603 / 2011, 085AD / 0 (Sincer)

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-603 / 2011 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza. A **TMT-35 / 2011** számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-M-603 / 2011 számú és 2011-11-05 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett. Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.

Antalné Lőrik Noémi
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium helyettes
vezetője

Geier Péter
Tűzvédelmi Divízió helyettes
vezetője