



**ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.
Központi Laboratórium
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium**

**ÉMI Non-Profit Limited Liability
Company for Quality and Innovation
in Building
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-75/2005-2010 számú
(No.:TMT-75/2005-2010)

TANÚSÍTVÁNY
(Certificate)
műszaki termék
TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

DEFENSOR TEAM KFT.
H-1131 BUDAPEST, ROKOLYA UTCA 1-13.

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt M-753/2010 számú vizsgálati jegyzőkönyvben,
valamint a TMT-73/2005 számú tanúsítványban található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**DEFENZOR® WSD-IT-M TÍPUSÚ, VEZETÉK NÉLKÜLI
KÉZI JELZÉSADÓ**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2015. december 10-ig érvényes.

Budapest, 2010. november 30.

Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

P. H.



Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium
Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2010 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF -nak

(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

A termék gyártója: DEFENSOR Team Vagyonvédelmi Fejlesztő,
Gyártó és Szolgáltató Kft.
H-1113 Budapest, Rokolya utca 1-13.

forgalmazója: DEFENSOR Team Vagyonvédelmi Fejlesztő,
Gyártó és Szolgáltató Kft.
H-1113 Budapest, Rokolya utca 1-13.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok:

- MSZ EN 54-11:2003 Tűzjelző berendezések. 11. rész: kézi jelzésadók,
- MSZ EN 54-25:2008 Tűzjelző berendezések. 25. rész: Rádió-összeköttetések részei,
- 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 2. melléklet

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

WSD-IT-M típusú vezeték nélküli kézi tűzjelzésadó speciális, kódolt rádiós jelet ad ki saját intelligens un. házi gyűjtő központja felé. A központ kiértékeli az eszköz működőképességét, illetve jelzéseit. Az OS kézi jelzésadó eszközök a WHS-450-es gyűjtő központtól maximum-300 m-es távolságon belül helyezhetők el.

Tápfeszültség:	9 V
Tápegység működési ideje:	1 év (alkáli elemmel)
Lemerülés jelzés:	7,5 V alatt
Áramfelvétel:	16 µA (nyugalmi)
Riasztási áram:	4 mA
Adási frekvencia:	450 MHz
Méret [mm]:	87×87×52, üveg méret: 62×69×2
Színe:	élénk vörös,
Törőfelület felirat:	„TŰZ ESETÉN BETÖRNI”
Tömege: [g]	150
Távolság a gyűjtőközponttól:	max 300 m
Riasztás vevő központ	WHS-450 típusú házi gyűjtőközpont, RAC-450 típusú távfelügyeleti központ

A termék alkalmazási területe (96/577/EK): *Kézi jelzésadók*

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-753/2010

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-753/2010 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza. A TMT-75/2005-2010 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-753/2010 számú és 2010-11-02 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett. Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.

Antalné Lőrök Noémi
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium helyettes
vezetője

Kocsis László
Tűzvédelmi Tudományos Osztály
tudományos osztályvezető