



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.  
Tűzvédelmi Laboratórium

Npc for Quality Control and  
Innovation in Building  
Fire Testing Laboratory

Központi iroda: 1113 Budapest, Diószei út 37.  
Laboratórium: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Tel: (36-1) 372-6164  
Tel: (36-26) 310-788

TMT-19/2004 számú

## TANÚSÍTVÁNY

Miami TR elnevezésű padlószőnyeg

építési célú termék/építési mód

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a 27/1997 (IV.10.) BM sz. rendelet szerint, a belügyminiszternek a Belügyi Közlöny 1997. évi 16. számában közzétett kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

Jel Stúdió Kft.  
H-3525 Miskolc  
Vologda út 3. 2. emelet

kérelmére.

A megfelelés tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV-ben található vizsgálati eredmények szolgálnak.


Az építési célú termék/építési mód azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

Miami TR elnevezésű padlószőnyeg

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2009. április 30-ig érvényes.

Budapest, 2004. április 6.

p. h.

  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

A Tűzvédelmi Laboratórium

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2003 számon, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Official Laboratories for Fire Testing; Hivatásos Tűzvédelmi Laboratóriumok Európai Csoportja) szervezetének.



KBiA-X-1.2-2003.12.12.

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Vizsgálólaboratórium (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

**Az építési célú termék gyártója:** Norddeutsche Teppichfabrik GmbH  
D-21502 Geesthacht  
Düneberger Strasse 70.

**forgalmazója:** Jel Stúdió Kft.  
H-3525 Miskolc  
Vologda út 3. 2. emelet

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**

MSZ 14800-9:1985, 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. Melléklet I/3. fejezete, OTSZ.

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

Termék műszaki adatlapját az 1. Melléklet tartalmazza.

**A termék/építési mód alkalmazási területe:**

Lakó- és középületek helyiségeinek padlóburkolata.

**A termék Építőipari Műszaki Engedélyének száma: -**

**A műszaki dokumentáció azonosító jele:** M-143/2004. számú Vizsgálati jegyzőkönyv.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 2. oldalról)

**A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:**

Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket a felhasználhatóságra vonatkozóan a 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. sz. mellékletének I/3. fejezete tartalmazza, mely figyelembevételével a „mérsékelt lángterjedésű” osztályba tartozó **Miami TR** elnevezésű padlószőnyeg az „A” és „B” tűzvesélyességi osztályba tartozó helyiségek kivételével alkalmazható.

A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A TMT-19/2004 számú Tűzvédelmi Megfeleléségi Tanúsítvány (TMT) az M-143/2004 számú és 2004. 04. 05. keltezésű Vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre/építési módra vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 5. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett. Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket/építési módot a gyártás közben, illetve a forgalmazás során - a TMT kérelmezőjének költségére - ellenőrizni.



Geier Péter  
a Tűzvédelmi Laboratórium  
vezetője