



**ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs  
Nonprofit Kft.  
Központi Laboratórium  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium**

**ÉMI Non-Profit Limited Liability  
Company for Quality and Innovation  
in Building  
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium:  
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6100  
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-55/3/2012 számú  
(No.: TMT-55/3/2012)

**TANÚSÍTVÁNY**  
(Certificate)  
műszaki termék  
TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú, 2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

**POWER Kft.**  
**H-1031 Budapest, Kazal utca 64-66.**

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt M-388/2007-2012 számú vizsgálati jegyzőkönyvben található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**VALKYRIEASB és VALKYRIECSR típusú tűzjelző hangjelző**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2017. szeptember 20-ig érvényes.

Budapest, 2012. szeptember 10.

Dr. Matolcsy Károly  
tudományos igazgató

P. H.



Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium  
Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2010 számon,  
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;

- teljes jogú tagja az EGOLF -nak

(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and  
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek  
Európai Csoportja)

KBiA-X-11-2012.07.02.

**A termék gyártója:** GLOBAL FIRE EQUIPMENT Ltd.  
Urb. Vale da Amoreia 16-17 Porta A/ 85-34 FARO, Portugália

**forgalmazói:** Global DS Hungary Kft. cégjegyzékszám: 13-09-152926  
H-2220. Vecsés, Vigyázó Ferenc utca 16.  
MASCO Kft. cégjegyzékszám: 01-09-662211  
H-1045. Budapest, Madridi utca 2.  
POWER Kft. cégjegyzékszám: 01-09-974579  
H-1031. Budapest, Kazal utca 64-66.

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

**A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok:**

- MSZ EN 54-3:2003 Tűzjelző berendezés. 3. rész: Riasztóegységek. Hangjelzők
- MSZ EN 54-23:2010 Tűzjelző berendezés. 23. rész: Riasztóegységek – Vizuális figyelemfelhívó eszközök
- 28/2011 (IX.6.) BM rendelet

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

A VALKYRIE ASB egy falra szerelhető címezhető hangjelző/fényjelző. Max. 32 hangjelzőt lehet telepíteni vele 94...125 cím között. A cím beállítható rajta a 8 utas DIL kapcsoló 1...5 kapcsolójával. Négy különböző hangminta állítható be rajta a 6-os és 7-es kapcsolóval rajta.

A VALKYRIE CSB egy falra szerelhető hagyományos hangjelző/fényjelző. Négy különböző hangminta állítható be rajta a DIL kapcsoló 1-es és 2-es kapcsolójának az állításával.

	VALKYRIE ASB	VALKYRIE CSB
Tápellátás [VDC]:	17...30	
Riasztási áram alacsony frekvenciás [mA]:	2,6...4,1	
Riasztási áram magas frekvenciás [mA]:	3...7,5	
Riasztási áram fényjelző [mA]:	1,4 mA	
Hangjelző kimenet 1 m-en, folyamatos [dB]:	97...102	
Hangjelző kimenet 1 m-en, alacsony frek. [dB]:	98...103	
Hangjelző kimenet, 1 m-en, magas frek. [dB]:	100...110	
Anyag:	piros/fehér ABS	
Tömeg [g]:	254	
Méret [mm]:	110×85,1	
Környezeti hőmérséklet [°C]:	0...+40	
Relatív páratartalom [%]:	max. 95 (lecsapódás nélkül)	
Védelmi kategória:	IP44 vagy IP65	

**A termék alkalmazási területe (96/577/EK):** *Riasztóegységek — hangjelzők*

**A műszaki dokumentáció azonosító jele:** M-388/2007-2012

**A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:**

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-388/2007-2012 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza.

A TMT-55/3/2012 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-388/2007-2012 számú és 2012-08-31 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.

Szabó László  
Témavezető, vizsgálmérnök

Antalné Lőrincz Noémi  
Tűzvédelmi Laboratórium helyettes vezetője