



**ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.
Központi Laboratórium
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium**

**ÉMI Non-Profit Limited Liability
Company for Quality and Innovation
in Building
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-20/2012 számú
(No.:TMT-20/2012)

TANÚSÍTVÁNY
(Certificate)
műszaki termék
TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú, 2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

PRODET VÉDELEMTECHNIKA KFT.
H-1126 BUDAPEST MÁRVÁNY U 50. III.6.

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt M-130/2012 számú vizsgálati jegyzőkönyvben, valamint a , 0786-CPD-20350, 0786-CPD-20363, 0786-CPD-20251, 0786-CPD-20253, 0786-CPD-20254, 0786-CPD-20361 számú tanúsítványokban található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

HFM/3/11/02, HM/5/11/18/02, HM/1/11/17/02
hagyományos kézi jelzésadók, indítók és leállító szerkezetek;
HFM/3/25/02, HM/5/25/18/02, HM/1/25/17/02 intelligens
kézi jelzésadók, indítók és leállító szerkezetek

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2017. május 10-ig érvényes.

Budapest, 2012. április 25.

Dr. Matolcsy Károly
tudományos igazgató

P. H.



Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium
Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2010 számon, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF -nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek Európai Csoportja)

A termék gyártója: Labor Strauss GmbH
A-1231 Wien Wiegelestrasse 36 – Ausztria

forgalmazója: Prodet Védelemtechnika Kft.
H-1126 Budapest Márvány u 50. III.6.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok:

- MSZ EN 54-11:2003 Tűzjelző berendezés. 11. rész: Kézi jelzésadók,
- MSZ EN 54-17:2006 Tűzjelző berendezések. 17. rész: Zárletszakaszolók
- MSZ EN 12094-3:2003 Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések részegységei. 3. rész: Kézi indító- és leállító szerkezet követelményei és vizsgálati módszerei
- 28/2011 (IX.6.) BM rendelet

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A HFM/3/11/02, HM/5/11/18/02 és HM/1/11/17/02 típusú hagyományos kézi jelzésadók és indítók valamint a HFM/3/25/02, HM/5/25/18/02 és HM/1/25/17/02 típusú intelligens kézi jelzésadók és indítók tápellátásukat tűzjelző hurokról kapják.

hagyományos	HFM/3/11/02	HM/5/11/18/02	HM/1/11/17/02
Méret [mm] / tömeg [g]:	125×125×34/400		
Szín:	piros RAL3000	kék RAL5015	sárga RAL1021
IP védettség:	IP43		
Környezeti hőmérséklet:	-20...+60°C		
EK megfelelési tanúsítvány:	0786-CPD-20350	0786-CPD-20363	0786-CPD-20251

intelligens	HFM/3/25/02	HM/5/25/18/02	HM/1/25/17/02
Méret [mm] / tömeg [g]:	125×125×34/400		
Szín:	piros RAL3000	kék RAL5015	sárga RAL1021
IP védettség:	IP43		
Környezeti hőmérséklet:	-20...+60°C		
EK megfelelési tanúsítvány:	0786-CPD-20361	0786-CPD-20254	0786-CPD-20253

A termék alkalmazási területe (96/577/EK): *Kézi jelzésadók, kézi indító- és leállító szerkezetek*

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-130/2012, 0786-CPD-20350, 0786-CPD-20363, 0786-CPD-20251, 0786-CPD-20253, 0786-CPD-20254, 0786-CPD-20361

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-130/2012 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza. A **TMT-20/2012** számú Tűzvédelmi Megfelelési Tanúsítvány (TMT) az M-130/2012 számú és 2012-04-27 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett. Jelen TMT érvényessége ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.

Antalné Lőrik Noémi
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium helyettes
vezetője

Geier Péter
Tűzvédelmi Divízió helyettes
vezetője