



**ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.
Központi Laboratórium
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium**

**ÉMI Non-Profit Limited Liability
Company for Quality and Innovation
in Building
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6100
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-46/2012 számú
(No.: TMT-46/2012)

TANÚSÍTVÁNY
(Certificate)
műszaki termék
TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú, 2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

MASCO Kft.
H-1045. BUDAPEST, Madridi utca 2.

kérelmére.

A megfelelés tanúsításának alapjául a mellékelt M-388/2007-2012 számú vizsgálati jegyzőkönyvben található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

VALKYRIEASB és VALKYRIECSR típusú tűzjelző hangjelző

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2017. szeptember 20-ig érvényes.

Budapest, 2012. szeptember 10.

Dr. Matolcsy Károly
tudományos igazgató

P. H.



Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium
Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2010 számon, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF -nak (European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek Európai Csoportja)

KBiA-X-11-2012.07.02.

A termék gyártója:	GLOBAL FIRE EQUIPMENT Ltd. Urb. Vale da Amoreia 16-17 Porta A/ 85-34 FARO, Portugália
kérelmezője:	MASCO Kft. cégjegyzékszám: 01-09-662211 H-1045. Budapest, Madridi utca 2.
forgalmazói:	Global DS Hungary Kft. cégjegyzékszám: 13-09-152926 H-2220. Vecsés, Vigyázó Ferenc utca 16. MASCO Kft. cégjegyzékszám: 01-09-662211 H-1045. Budapest, Madridi utca 2. POWER Kft. cégjegyzékszám: 01-09-974579 H-1031. Budapest, Kazal utca 64-66.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok:

- MSZ EN 54-3:2003 Tűzjelző berendezés. 3. rész: Riasztóegységek. Hangjelzők
- MSZ EN 54-23:2010 Tűzjelző berendezés. 23. rész: Riasztóegységek – Vizuális figyelemfelhívó eszközök
- 28/2011 (IX.6.) BM rendelet

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A VALKYRIE ASB egy falra szerelhető címezhető hangjelző/fényjelző. Max. 32 hangjelzőt lehet telepíteni vele 94...125 cím között. A cím beállítható rajta a 8 utas DIL kapcsoló 1...5 kapcsolójával. Négy különböző hangminta állítható be rajta a 6-os és 7-es kapcsolóval rajta.

A VALKYRIE CSB egy falra szerelhető hagyományos hangjelző/fényjelző. Négy különböző hangminta állítható be rajta a DIL kapcsoló 1-es és 2-es kapcsolójának az állításával.

	VALKYRIE ASB	VALKYRIE CSB
Tápellátás [VDC]:	17...30	
Riasztási áram alacsony frekvenciás [mA]:	2,6...4,1	
Riasztási áram magas frekvenciás [mA]:	3...7,5	
Riasztási áram fényjelző [mA]:	1,4 mA	
Hangjelző kimenet 1 m-en, folyamatos [dB]:	97...102	
Hangjelző kimenet 1 m-en, alacsony frek. [dB]:	98...103	
Hangjelző kimenet, 1 m-en, magas frek. [dB]:	100...110	
Anyag:	piros/fehér ABS	
Tömeg [g]:	254	
Méret [mm]:	110×85,1	
Környezeti hőmérséklet [°C]:	0...+40	
Relatív páratartalom [%]:	max. 95 (lecsapódás nélkül)	
Védelmi kategória:	IP44 vagy IP65	

A termék alkalmazási területe (96/577/EK): *Riasztóegységek — hangjelzők*

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-388/2007-2012

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-388/2007-2012 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza.

A TMT-46/2012 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-388/2007-2012 számú és 2012-08-31 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett. Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.