



**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.  
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket  
Vizsgáló Laboratórium**

**Npc for Quality Control and  
Innovation in Building  
Fire Testing Laboratory**

Központi iroda: 1113 Budapest, Diószegi út 37.  
Laboratórium: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Tel: (36-1) 372-6113  
Tel: (36-26) 310-526

**TMT-64/5/2004 számú  
(No.: TMT-64/5/2004)**

## TANÚSÍTVÁNY

(Certificate)

Kézi jelzésadó tűzjelző berendezésekhez  
építési célú termék/építési mód

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszternek a Belügyi Közlöny 1997. évi 16. számában közzétett kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

**MULTIALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.,  
H-1092 Budapest, Bakáts tér 2.**

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV - ben található vizsgálati eredmények szolgálnak.


Az építési célú termék/építési mód azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**KILSEN GYÁRTMÁNYÚ, PK 10 KÉZI JELZÉSADÓ ÉS PK 10 TD KÉZI  
OLTÁSINDÍTÓ**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2009. november 9. - ig érvényes.

Budapest, 2004. november 10.



  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató



- Az Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium
- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2003 számon, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált;
  - teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Official Laboratories for Fire Testing; Hivatásos Tűzvédelmi Laboratóriumok Európai Csoportja) szervezetének.

KBiA-X-1.1-2004.06.24

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Aktiv Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

**Az építési célú termék gyártója:** Kilsen A.S., Verge de Guadalupe 3. 08950 Esplugues de Llobregat, Spanyolország

**Forgalmazója:** MULTIALARM biztonságtechnikai Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. H-1092 Budapest, Bakáts tér. 2.

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**

- MSZ EN 54-1-2002; MSZ EN 54-2-2002; MSZ EN 54-5:2003, MSZ EN 54-11:2003.
- 2/2002. (I.23.) BM „A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról” rendelet 2. számú melléklete V. fejezete – Tűzjelző berendezés V/1. fejezet Fogalommeghatározások és általános előírások, valamint az V/2. fejezet Főbb egységek, létesítés és felülvizsgálat

**A termékek rövid leírása és műszaki adatai:** Kézi működtetésű jelzésadó, illetve oltásvezérlő kézi indítógomb tűzjelző berendezésekhez

	PK10	PK10TD
Anyag:	A.B.S. műanyag	
Kontaktusáram:	6 [A]	
Üzemi hőmérséklet:	-10 °C ... +75 [°C]	
Méret [mm]:	85 × 85 × 42	90 × 95 × 44
	piros	fehér ház piros törőlappal
Tömeg [g]:	140	

**A termék/építési mód alkalmazási területe:**

Kézi jelzésadásra tűzjelző hálózatokba csatlakoztatva, illetve automatikus oltóberendezések kézi indító vezérlőjeként alkalmazhatók.

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-841/3/2004

**A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:**

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-841/3/2004 Vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezete tartalmazza.

A TMT-64/5/2004 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-841/3/2004jelű és 2004. október 27 - i keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre/építési módra vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket/építési módot a gyártás közben, illetve a forgalmazás során - a TMT kérelmezőjének költségére - ellenőrizni.



Ambró Péter

az Aktiv Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium vezetője