



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma

Npc for Quality Control and
Innovation in Building
Fire Testing Laboratory

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegei út 37.
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-13/2005 számú
(No.: TMT-13/2005)

TANÚSÍTVÁNY
(Certificate)
műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter I-A/1014/2004 számú,
2004. december 16. – i dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

Cadillac Holdings Rt.
H-5100 Jászberény, Rákóczi út 57.

kérelmére.


A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV - ben
található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):
DOWER SECURITY GYÁRTMÁNYÚ, 5300 TÍPUSÚ KÉZI JELZÉSADÓ

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2010. április 11 - ig érvényes.

Budapest, 2005. április 12.




Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma
- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2003 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF - nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection
and Certification;
Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

KBiA-X-I.1-2005.01.31

A termékek gyártója: DOWER Security S.L.

C/ París 1-7 , Nave 10 Pol. Ind. Cova Solera 08191 Rubí (Barcelona)
Spanyolország

forgalmazója: Cadillac Kereskedelmi Rt..
H-5700 Jászberény, Rákóczi út 57.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termék vizsgálata során figyelembe vett szabványok:

- MSZ EN 54-1:2002 Tűzjelző berendezések 1. rész Bevezetés,
- MSZ EN 54-11:2003 Tűzjelző berendezések 11. rész kézi jelzésadók.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A DOWER Security gyártmányú. 5300 típusú kézi jelzésadó alkalmazható tűzjelző rendszerekben kézi, ember általi tűzjelzésre.

Névleges feszültség:	24 VDC 12... 30 V DC
Címző hurokellenállás:	max. 40 Ω
Üzemeltetési körülmények:	+10° ... +50°C hőmérséklet, 93% páratartalom
Villamos védettség:	IP 44
Méret [mm]:	95×95×30
Tömeg:	150 g
Színe:	élénk vörös
Törőfelület: műanyag lap	felirat: „TŰZ ESETÉN BETÖRNI” „TŰZ ESETÉN BENYOMNI”

A termék alkalmazási területe: Tűzészlelés/tűzriasztás – Kézi bejelentőpontok

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-144/2005

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-144/2005 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezete tartalmazza.

A TMT-13/2005 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-144/2005 jelű és 2005-04-08 - i keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során - a TMT kérelmezőjének költségére - ellenőrizni.


Ambró Péter

az Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium
vezetője