



**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.  
Központi Laboratórium  
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma**

**Npc for Quality Control and  
Innovation in Building  
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegei út 37.  
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium:  
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113  
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-10/2008 számú  
(No.:TMT-10/2008)

**TANÚSÍTVÁNY**  
(Certificate)  
műszaki termék

**TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL**

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,  
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

**MASCO BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS NYÍLÁSZÁRÓ  
AUTOMATIZÁLÁSI KERESKEDELMI KFT.  
H-1045 BUDAPEST, MADRIDI ÚT 2.**

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV-ben található  
vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**J-NET MPX-REL ÉS GFE-MPX-REL TÍPUSÚ  
ZÓNA-KIJELZŐ RELÉ MODUL**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2013. április 30-ig érvényes.

Budapest, 2008. április 30.



*[Handwritten signature]*  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium  
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma  
- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2006 számon,  
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;  
- teljes jogú tagja az EGOLF -nak  
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and  
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek  
Európai Csoportja)

KBiA-X-1.1-2006.05.11.

**A termék gyártója:** GLOBAL FIRE EQUIPMENT Ltd.  
Urb. Vale da Amoreia 16-17 Porta A/ 85-34 FARO, Portugália

**forgalmazója:** MASCO Biztonságtechnikai és Nyilászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.  
H-1045 Budapest, Madridi út 2.

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)  
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

**A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok:**

- MSZ EN 54-2:2002 Tűzjelző berendezések. 2. rész: Tűzjelző központok
- MSZ EN 54-13:2005 Tűzjelző berendezések. 13. rész: Rendszerelemek összeférhetőség-értékelése,
- 9/2008. (II.23.) ÖTM rendelet és 2/2002. (I.23.) BM rendelet 2. számú melléklete

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

**NET-MPX-REL** típusú zónakijelző relé Global Fire Equipment Junior és Juno-Net analóg tűzjelző központokhoz. Működési módjai: 8 zóna tűz kijelzése, zóna hiba és tűz kijelzése, 8-féle rendszer állapot kijelzés: tűz, hiba, előjelzés, teszt-üzemmód, kiiktatás, hangjelző kikapcsolt, kijelző kikapcsolva és hangjelző kiiktatva.

**GFE-MPX-REL zóna-kijelző relé** Orion hagyományos tűzjelző központokhoz alkalmazható zónakijelző, mely 8 LED kijelzőt tartalmaz az egyes zónák tűzriasztás állapotának kijelzésére, és 8 relé kimenete van az egyes zónák tűzriasztás állapotának vezérlésére, valamint 1 késleltetett zónán 0-10 perc állítható választható késleltetés állítható be. 4 és 8 zónás verzióban is alkalmazható.

Zónakijelző relé modul:	J-NET-MPX-REL	GFE-MPX-REL
Tápellátás (névleges) [VDC]:	24	
Nyugalmi áram [mA]:	7 nincs aktív relé	
Riasztási áram [mA]:	7 + 15 aktív relénként	
Zónaválasztás	D.I.L. kapcsoló	—
Méreték[mm]:	88 × 72,5 × 18	
Tömeg [g]:	95 (8 zóna)	60 (4 zóna), 95 (8 zóna)
Környezeti körülmények:	0...+50 °C / 95% (lecsapódás nélkül)	
Időzítő:	—	15 beállítás 0-tól 10 percig

**A termék alkalmazási területe (96/577/EK):** *Tűzjelző berendezések – Rendszerelemek*


**A műszaki dokumentáció azonosító jele:** **M-199/2008**

**A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:**

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-199/2008 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezete tartalmazza.

A **TMT-10/2008** számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-199/2008 számú és 2008-03-31 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.



Antalné Lörök Noémi  
az Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium  
vezetője