



**ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs  
Nonprofit Kft.  
Központi Laboratórium  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium**

**ÉMI Non-Profit Limited Liability  
Company for Quality and Innovation  
in Building  
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium:  
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113  
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-48/2010 számú  
(No.:TMT-48/2010)

## **TANÚSÍTVÁNY**

(Certificate)

műszaki termék

### **TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL**

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,  
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

### **NÉMETH NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. H-5502 GYOMAENDRŐD, FŐ UTCA 81/1.**

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt M-820/2010 számú vizsgálati jegyzőkönyvben  
vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

### **HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ VEZÉRLŐ RENDSZER NÉMETH NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETEKHEZ**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2015. december 15-ig érvényes.

Budapest, 2010. december 6.

Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

P. H.



Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium  
Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2010 számon,  
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;

- teljes jogú tagja az EGOLF -nak

(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and  
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek  
Európai Csoportja)

**A termék gyártója:** Németh Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft.  
H-5502 Gyomaendrőd, Fő utca 81/1

**forgalmazója:** GEZE GmbH. (D-71229 Leonberg, Reinhold-Vöster Str. 21-29)  
YLI Electric Locking Equipment Co. Ltd. (Rm1605, Haison Bu. Tairan 9, Shenzhen, Kína)  
Yuasa Battery Inc. (2901 Montrose Ave Laureldale, PA 19605)  
ABB Automation Technology Product (SE-721 59 Västerås, Svédország)

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

**A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok:**

- MSZ EN 12101-2:2004 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 2. rész: Természetes, füst- és hőelszívó készülékek műszaki előírásai,
- MSZ EN 12101-10:2006 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 10. rész: Energiaellátás,
- 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet 5. melléklet

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

**2YM280LED síktapadó mágnes és YM280MZL konzol**

Tápfeszültség[VDC]:	12 vagy 24 (fedél alatti jumperen átállítható)
Aramfelvétel:	12 VDC 480 mA 24 VDC 240 mA
Mágnes mérete [mm]:	230×38×26
Ellendarab mérete [mm]:	180×38×11
Tartóerő:	2800 N
Engedély:	TMT-24/2010 (M-561/2010)

**YMABK90L tápegység és 0000NP127 akkumulátor**

Feszültség:	bemenő hálózat 220...240 VAC kimenő hurok 12/18 VDC
Aramfelvétel:	3 A
Méret / tömeg:	225 × 215 × 80 mm / 3,2 kg
Engedély:	TMT-27/2010 (M-561/2010)
Akkumulátor tanúsítványa:	G189099 VdS

**103386 TS2000 ajtócsukó EVI és 102527 TS2000 sín EVI**  
Fogaslécés hajtású felső ajtócsukó karral, 2/4/5 csukóerő nagysággal

Méret [mm]:	160 × 55 × 98; kar hossza kb. 300
Nyitásszög:	80...130°
Alkalmazás:	1250 mm szárny szélességig, jobbos és balos csapóajtókhoz, állítható csukássebesség, végbehúzás, csukóerő
Engedély:	TMI-10/2007 (A-745/1998)

**ABB vészkapcsoló**

Kialakítás kézi jelzésadó, láncon függő törökpalapáccsal. Az előlapon, a törőüveg mögött piros lámpa található, mely betörés után világít.

Feszültség:	12/24V
IP védettség:	IP 55
Szín:	RAL 3000 piros
Méret [mm]:	100 × 100 × 50
Működési elv:	1NO + 1NC
Tartozék:	láncon függő kalapács

**A termék alkalmazási területe (96/577/EK):**

Füst- és hőszabályozó rendszerek, nyílászáró szerkezetekhez

**A műszaki dokumentáció azonosító jele:**

**A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:**

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-820/2010 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza. A TMT-48/2010 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-820/2010 számú és 2010-11-30 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett. Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.

