



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma

Npc for Quality Control and
Innovation in Building
Fire Testing Laboratory

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-25/2006 számú
(No.:TMT-25/2006)

TANÚSÍTVÁNY

(Certificate)
műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

BOSCH Biztonságtechnikai Rendszerek Kereskedelmi Kft.
H-1103 Budapest, Gyömrői út 120.

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV-ben található
vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**D6600 TÍPUSÚ RIASZTÁS FOGADÓ FELÜGYELETI ÁLLOMÁS, ANALÓG
TELEFONVONALAS ÁTJELZÉSHEZ**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2011. július 02-ig érvényes.

Budapest, 2006. július 3.



[Handwritten signature]
Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma
- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2003 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF - nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

KBiA-X-1.1-2006.05.11.

A termék gyártója: Bosch Biztonságtechnikai Rendszerek Kereskedelmi Kft.
H-1103 Budapest, Gyömrői út 120.
forgalmazója: Bosch Telecom GmbH,
Ludwig-Bölkow-Allee, D-85521 Ottobrunn, Németország

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok:

- MSZ EN 54-1:2002 Tűzjelző berendezések 1. rész Bevezetés,
- MSZ EN 54-2:2002 Tűzjelző berendezések 2. rész Tűzjelző központ

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

riasztás fogadó felügyeleti állomás analóg telefonvonalas átjelzéshez

Tápellátás:	100 V AC...120 V AC / 220 V AC...240 V AC
AC bemenő áram / frekvencia:	max. 2,5 A / 50 Hz vagy 60 Hz
Ház színe:	Sötétszürke
Anyag:	Alumínium, közepesen fényes zománcozással
Méret (szél. × mag. × mélys.)	17,8 cm × 48,3 cm × 49,5 cm
Környezeti üzemi hőmérséklet:	0°C ... +50°C
Hardver tartozékok:	D6201 NetCom biztonsági kulcs (párhuzamos) D6201 D6201-USB NetCom biztonsági kulcs D6201-USB D6672 COM 1 bővítő készlet D6672 D6680 Ethernet hálózati adapter D6680-E120 D6640 telefonvonal-lezáró kártya D6641 telefonvonal-kártya (bővített memória) D6645 telefonvonal-lezáró kártya D6610 CPU-kártya D6615 CPU lezáró kártya P6601 akkumulátorkábel P6602 bemenő és kimenő kábel P6603 jóváhagyási gomb

A termékek alkalmazási területe: *Tűzriasztó/észlelő termékek – tűzjelző központ*

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-267/2006

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-267/2006 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezete tartalmazza.

A TMT-25/2006 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-267/2/2006 számú és 2006-06-26 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékekre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényessége ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.



Antalné Lőrök Noémi
az Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium
vezetője