



**ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs  
Nonprofit Kft.**

**Központi Laboratórium**

**Tűzvédelmi Szakági Laboratórium**

**ÉMI Non-Profit Limited Liability  
Company for Quality and Innovation  
in Building**

**Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.

Telefon: (36-1) 372-6113

Tűzvédelmi Szakági Laboratórium:

Telefon: (36-26) 310-526

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

TMT-36 / 2011 számú  
(No.:TMT-36 / 2011)

## **TANÚSÍTVÁNY** (Certificate)

műszaki termék

### **TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL**

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter 1-A / 1014 / 2004 számú, 2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

## **OVERGATE NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI KFT. H-1131 BUDAPEST, ROKOLYA UTCA 1-13.**

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt M-603 / 2011 számú vizsgálati jegyzőkönyvben található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**200/70, 200/80, 200/70EL, 200/80EL ÉS 401/T, 401/TG, 401/TB, 401/TA, 402/T, 402/TG, 402/TB, 402/TA, 403/T, 403/TG, 403/TB, 403/TA, 401EL/T, 401EL/TG, 401EL/TB, 401EL/TA SOROZATÚ PÁNIKZÁRAK HŐ ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZERHEZ**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2017 január 31-ig érvényes.

Budapest, 2012. január 10.

Dr. Matolcsy Károly  
tudományos igazgató

P. H.



Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium  
Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110 / 2010 számon, az MSZ EN ISO / IEC 17025:2005 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF -nak (European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek Európai Csoportja)

**A termék gyártója:** Antipanic s.r.l.,  
Via Boaria, 5 40065 Pianoro (Bo) - Italy

**forgalmazója:** OVERGATE Nyílászáró Automatizálási Kft.  
H-1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

**A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok:**

- MSZ EN 12101-2:2004 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 2. rész: Természetes, füst- és hőelszívó készülékek műszaki előírásai szabvány,
- prEN 12101-9:2008 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 9. rész: Vezérlő központ
- MSZ EN 12101-10:2006 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 10.rész: Tápegységek
- és a 28 / 2011 (IX.6.) BM rendelet

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

Antipanic S.r.l. gyártmányú 200/70, 200/80, 200/70EL, 200/80EL és 401/T, 401/TG, 401/TB, 401/TA, 402/T, 402/TG, 402/TB, 402/TA, 403/T, 403/TG, 403/TB, 403/TA, 401EL/T, 401EL/TG, 401EL/TB, 401EL/TA sorozatú pánikzárak pánikajtók pánikfunkcióhoz biztonságos nyitást biztosít, egy- és kétszárnyú ajtókhöz alkalmazható.

Pánikzár típusa:	Szín	Jellemzők
200/70, 200/80, 200/70EL, 200/80EL	fekete	kilincs-kulcsközép távolság 70, 80 [mm]:
401/T	fekete	Záró pontok száma 1
402/T		Záró pontok száma 2
403/T		Záró pontok száma 3
401EL/T	szürke	Záró pontok száma 1
401/TG		Záró pontok száma 1
402/TG		Záró pontok száma 2
403/TG		Záró pontok száma 3
401EL/TG	fehér	Záró pontok száma 1
401/TB		Záró pontok száma 1
402/TB		Záró pontok száma 2
403/TB		Záró pontok száma 3
401EL/TB		Záró pontok száma 1
401/TA		Záró pontok száma 1
402/TA		Záró pontok száma 2
403/TA	Záró pontok száma 3	
401EL/TA	fém színű speciális festés	Záró pontok száma 1

**A termék alkalmazási területe (96 / 577 / EK):** *Hő- és füstelvezető rendszer – pánikzárak*

**A műszaki dokumentáció azonosító jele:** M-603 / 2011, 807°n (ICIM)

**A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:**

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-603 / 2011 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza.

A TMT-35 / 2011 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-M-603 / 2011 számú és 2011-11-05 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékekre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.

Antalné Lőrök Noémi  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium helyettes  
vezetője

Geier Péter  
Tűzvédelmi Divízió helyettes  
vezetője