



**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma**

**Npc for Quality Control and
Innovation in Building
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-122/2007 számú
(No.:TMT-122/2007)

TANÚSÍTVÁNY
(Certificate)
műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

VICTAULIC
B-9810 Nazareth, Prijkelstraat 36, Belgium

kérelmére.


A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV-ben
található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**VICTAULIC V34 MODEL, V3413, V3414 TÍPUSÚ
SPRINKLEREK — K14.0 (40.31)**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2012. december 15-ig érvényes.

Budapest, 2007. december 14.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

P. H.



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium

Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2006 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;

- teljes jogú tagja az EGOLF - nak

(European Group of Organization for Fire Testing, Inspection and
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

KBiA-X-1.1-2006.05.

A termék gyártója: Victaulic
B-9810 Nazareth, Prijkelstraat 36, Belgium

forgalmazója: Victaulic
B-9810 Nazareth, Prijkelstraat 36, Belgium

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

- FM előírásai szerint — FM Factory Mutual Research (1151 Boston-Providence Turnpike Norwood, Massachusetts, Amerikai Egyesült Államok)
- UL előírásai szerint — UL Underwriters Laboratories Inc. (333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois, Amerikai Egyesült Államok)
- 2/2002. (I.23.) BM „A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról” rendelet 2. számú melléklete II. fejezete

A termékek rövid leírása és műszaki adatai:

Megnövelt szórásfelületű, kis helykockázatú, függő és süllyesztett függő normál és gyorsreagálású sprinklerek. Tiszta vörösréz, krómmal bevont, fehérre vagy tetszőleges színűre festve. Kioldóelem üvegből készült, glicerin oldatú töltettel.

Maximum üzemi nyomás:		1200 kPa (175 psi)					
Gyári hidrosztatikus vizsgálat:		100% 3450 kPa-nál (500 psi)					
Min. működési nyomás:		48 kPa (7 psi)					
Anyag:		fröccsöntött sárgaréz (65-30) test, szórótányér: bronz (UNS C51000), szorítócsavar: bronz (UNS C65100), túbúra: bronz (UNS C65100), berillium-nikkel rugóval és teflonréteg tömítéssel, perselye sárgaréz (UNS C36000)					
Típus Model	Csatlakozó méret Nominal Thread Size [inch/mm]	Kiömlő-nyílás Orifice Size [mm]	Szórás felület tényező K-Factor [imperial / SI]	Kioldási tulajdonság Response	Szóráskép, szerelési helyzet Deflector Type	Kioldási hőmérséklet Appr. Temp. Rating [°C]	Kioldó üvegballon Bulb [Ømm]
V3413	¾ / 20	20	14,2 / 20	Normál / Standard	Függő / Pendent Süllyesztett függő / Recessed Pendent ½"-ig	57-93	5,0
V3414				Gyors / Quick	Süllyesztett függő / Recessed Pendent ¾"-ig		3,0

A termékek alkalmazási területe (96/577/EC): *Sprinklerek és záporoztató rendszerekészletek*


A műszaki dokumentáció azonosító jele: TMT-113/2/2007

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó TMT-113/2/2007 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezete tartalmazza.

A TMT-122/2007 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) a 2007-11-26 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékekre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.



Antalné Lörök Noémi

az Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium
vezetője