



**ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.**

Központi Laboratórium

Tűzvédelmi Szakági Laboratórium

**ÉMI Non-Profit Limited Liability
Company for Quality and Innovation
in Building**

Fire Testing Laboratory

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.

Telefon: (36-1) 372-6113

Tűzvédelmi Szakági Laboratórium:

Telefon: (36-26) 310-526

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

TMT-7/2007-2010 számú

(No.: TMT-7/2007-2010)

TANÚSÍTVÁNY

(Certificate)

műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú, 2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

TELEFIRE FIRE & GAS DETECTORS LTD.

5 Halapid St. P.O.B. 7036 Petach-Tikva IL-49250, Israel

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt M-800/2005-2010 számú vizsgálati jegyzőkönyvben, valamint a TMT-2023/2005 számú tanúsítványban található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**ADR-810 ÉS ADR 818 TÍPUSÚ EGY- ÉS NYOLCCSATORNÁS
BEMENETI ILLESZTŐ KÁRTYA**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2016. március 14-ig érvényes.

Budapest, 2011. március 7.

Dr. Matolcsy Károly
tudományos igazgató

P. H.



Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2010 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;

- teljes jogú tagja az EGOLF -nak

(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

A termék gyártója: TELEFIRE Fire & Gas Detectors Ltd.
5 Halapid St. P.O.B. 7036 Petach-Tikva IL-49250, Israel

forgalmazója: TELEFIRE Fire & Gas Detectors Ltd.
5 Halapid St. P.O.B. 7036 Petach-Tikva IL-49250, Israel

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok:

- MSZ EN 54-18:2006 Tűzjelző berendezések. 18. rész: Bemeneti/kimeneti eszközök
- 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 2. melléklet

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

Az **ADR-810** típusú egycsatornás és az **ADR-818** típusú nyolccsatornás bemeneti kártya összeköti a nem címzett bemeneti eszközöket az analóg címezhető rendszerrel. Ezek a nem címzett eszközök lehetnek hagyományos pontszerű érzékelők, vonali érzékelők, gázérezékelők és oltó berendezés vezérlése.

A kártyáknak 2- vagy 3-eres, hagyományos, felügyelt bemeneti csatlakozója van. 2 eres csatlakozó esetén 5,1 k Ω -os vonalvégi ellenállással, 3 eres esetén 3WEOL típusú vonalvégi eszközzel zárandó le a csatlakoztatott tűzjelző vonal (hurok). Az ADR-810 típusú kártya 24VDC tápfeszültséget a tűzjelző vonalon keresztül kap. Az áram korlátozása (zárlat és túláram) 0,5A-es biztosítókkal megoldott.

Az ADR-818 típusú kártya 24 VDC működtető feszültséget a központtól, vagy egy helyi ADR-9090P címezhető tápegységről kapja. Az ADR-818 nyolc egymás utáni címet kap, amelyeket a PROG-4000 címző egységgel lehet megadni.

A termék alkalmazási területe (96/577/EK): *Tűzészlelő/riasztó eszköz — bemeneti/kimeneti eszköz*

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-800/2005-2010; TMT-7/2007; TMT-2023/2005

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-800/2005-2010 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza.

A **TMT-7/2007-2010** számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-800/2005-2010 számú és 2011-02-18 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.

Antalné Lőrök Noémi
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium helyettes
vezetője

Kocsis László
Tűzvédelmi Tudományos Osztály
tudományos osztályvezető