



**ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.**

Központi Laboratórium

Tűzvédelmi Szakági Laboratórium

**ÉMI Non-Profit Limited Liability
Company for Quality and Innovation
in Building**

Fire Testing Laboratory

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegei út 37.

Telefon: (36-1) 372-6113

Tűzvédelmi Szakági Laboratórium:

Telefon: (36-26) 310-526

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

TMT-15/2006-2011 számú
(No.: TMT-15/2006-2011)

TANÚSÍTVÁNY

(Certificate)

műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

VICTAULIC INTERNATIONAL LDC BE-9810 NAZARETH, PRIJKELSTRAAT 36

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt M-333/2011 számú vizsgálati jegyzőkönyvben,
valamint a 104b/01, 104b/02 számú tanúsítványban található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

VICTAULIC FIRELOCK TÍPUSÚ SPRINKLERVÉDŐ KOSÁR (FIRELOCK GUARDS)

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2016. július 31-ig érvényes.

Budapest, 2011. július 20.

Dr. Matolcsy Károly
tudományos igazgató

P. H.



Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium
Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2010 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;

- teljes jogú tagja az EGOLF -nak

(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

A termék gyártója: Victaulic International Ldc
BE-9810 Nazareth, Prijkelstraat 36

forgalmazója: Victaulic International Ldc
BE-9810 Nazareth, Prijkelstraat 36

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok:

- FM előírásai szerint
- 9/2008 (II.22) ÖTM rendelet

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

Mechanikai védelmet biztosít, főleg raktárakban elhelyezett sprinklereknek. Mérete és kialakítása nem zavarja a működési biztonságot és szórásképet. Anyaga acéldrót, krómozott tányérral.

Cikkszám <i>Part number</i>	Jellemzők <i>Description</i>	Felhasználható sprinkler típusa <i>For Use with</i>	Magasság / Height [inch/mm]	Átmérő /Diameter [inch/mm]
SA51000020	V27 Guard	V2701, V2702, V2703, V2704, V2705, V2706, V2707, V2708, V2723, V2724	2,56/ 65,1	2,75/ 69,9
SA51Q00020	V27 Intermediate Upright Guard	V2703, V2704	2,56 /65,1	4,00/ 101,1
SA52000020	V34 Guard	V3401, V3402, V3403, V3404, V3405, V3406, V3407, V3408, V3419, V3420	2,56/ 65,1	2,75/ 69,9
SA52Q00020	V34 Intermediate Upright Guard	V3401, V3402, V3403, V3404	2,56/ 65,1	4,00/ 101,1
SA72000020	V34/V36 Guard	V3601...V3608, V3401, V3402, V3403, V3404, V3405, V3406, V3407, V3408, V3419, V3420	2,56/ 65,1	2,75/ 69,9

A termék alkalmazási területe (96/577/EK): *Fűvókák, sprinkler, kifűvők*

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-333/2011, TMT-15/2006

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-333/2011 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza. A TMT-15/2006-2011 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-333/2011 számú és 2011-07-20 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett. Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.

Antalné Lőrök Noémi
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium helyettes
vezetője

Geier Péter
Tűzvédelmi Divízió helyettes
vezetője