



**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma**

**Npc for Quality Control and
Innovation in Building
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-20/2008 számú
(No.:TMT-20/2008)

TANÚSÍTVÁNY

(Certificate)
műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

FIREZONE KFT.
1142 BUDAPEST, ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 112.

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV-ben
található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

MCP900/RS ÉS MCP900/RCB TÍPUSÚ KÉZI JELZÉSADÓK

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2013. április 30-ig érvényes.

Budapest, 2008. április 28.



Dr. Bánky Tamás
Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma
- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2006 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF -nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

KBiA-X-1.1-2006.05.11.

A termék gyártója: BENTEL Security S.R.L.
Via Gabbiano 22, Zona Industriale S.Scolastica
64013 Corropoli (TE) Olaszország

forgalmazója: Firezone Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.
DSC Hungária Kft.
1083 Budapest, Fűvészkert u. 3.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok:

- MSZ EN 54-11:2002 Tűzjelző berendezések. 11. rész: Kézi jelzésadók,
- 2/2002 (I.23.) BM és 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

Az MCP900 kézi jelzésadó aktiválása a működtető rész középső részének a benyomásával történhet (fekete nyilak jelölik a pontos helyet). A visszaállítás egy speciális kulcseszközzel történhet (az üveg visszahelyezése nélkül). A kézi jelzésadó beltéri kialakítású, váltóérintkezős, kétvezetékes a bekötéssel. MCP900/RCB típusú hagyományos kézi jelzésadó a normál állapotot a LED villogásával, a riasztást a LED folyamatos világításával jelzi.

	MCP900/RS	MCP900/RCB
Működési feszültség:	15...32 VDC	
Nyugalmi áramfelvétel:	—	max. 0,05 mA
Riasztási áramfelvétel:	—	30 mA
Anyag / szín:	Műanyag / piros (külön rendelésre sárga, kék, zöld, fehér)	
Méret / tömeg:	92 × 92 × 48 mm / 125 g	
Tartozékok:	védőfedél, visszaállítható műanyag nyomólap, visszaállító kulcs, szerelést segítő csomag (süllyesztett szerelés is lehetséges)	

A termék alkalmazási területe (96/577/EK): *Tűzjelző berendezések – Kézi jelzésadók*

A műszaki dokumentáció azonosító jele: **M-217/2008**

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

Műszaki feltételeket a vonatkozó M-217/2008 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza. A TMT-20/2008 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) a 2008-04-14 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett. Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.



Antalné Lörök Noémi
az Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium
vezetője