



**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.  
Központi Laboratórium  
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma**

**Npc for Quality Control and  
Innovation in Building  
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.  
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium:  
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113  
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-139/2006 számú  
(No.:TMT-139/2006)

**TANÚSÍTVÁNY**  
(Certificate)  
műszaki termék

**TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL**

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,  
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

**SZENZORTECHNIKA Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi Kft.  
H-1112 BUDAPEST, REPÜLŐTÉRI ÚT 2.**

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV-ben található  
vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**SENS-EX TF/SL ANALÓG CÍMEZHETŐ OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELEŐ,  
SENS-EX TF/HL ANALÓG CÍMEZHETŐ HŐÉRZÉKELEŐ ÉS  
SENS-EX TF/SHL ANALÓG CÍMEZHETŐ TÖBBFUNKCIÓS ÉRZÉKELEŐ**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2012. november 15-ig érvényes.

Budapest, 2007. november 8.



*[Signature]*  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium  
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma  
- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2006 számon,  
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;  
- teljes jogú tagja az EGOLF -nak  
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and  
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek  
Európai Csoportja)

KBiA-X-1.1-2006.05.11.

**A termék gyártója:** WIZMART TECHNOLOGY INC.  
2F, 41-2, Sec.1 Chang-An East Road, Taiwan

**forgalmazója:** Szenzortechnika Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi Kft.  
H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)  
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

**A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok:**

- MSZ EN 54-1:2002 Tűzjelző berendezések 1. rész Bevezetés,
- MSZ EN 54-11:2003 Tűzjelző berendezések 5. rész: Kézi jelzésadók

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

SENS-EX TF/M típusú kézi jelzésadó SAM típusú címző modulal címezhető tűzjelző rendszerekhez alkalmazható beltéri kézi jelzésadó.

Tápfeszültség [VDC]:	12...24
Nyugalmi áram [ $\mu$ A]:	500
Riasztási áram [mA]:	5 (LED bekapcsolva)
LED kimenet [mA]:	2 (1,5V)
Működési körülmények:	hőmérséklet: [°C]-10 ... +50 relatív páratartalom: 10...95 RH%
IP védettség:	IP 24
Címzőmodul:	SAM (8 DIL kapcsolóval)
Méret [mm]:	92 × 92 × 54
Tömeg [g]:	200

**A termék alkalmazási területe (96/577/EC):** *Tűzészlelés/tűzriasztás – Kézi jelzésadó*

**A műszaki dokumentáció azonosító jele:** **M-825/2006**

**A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:**

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-825/2006 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezete tartalmazza. A **TMT-140/2006** számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-825/2006 számú és 2007-11-08 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett. Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.



Antalné Lőrök Noémi  
az Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium  
vezetője