



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma

Npc for Quality Control and
Innovation in Building
Fire Testing Laboratory

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegei út 37.
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-15/20/2005 számú
(No.:TMT-15/20/2005)

TANÚSÍTVÁNY
(Certificate)
műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,
2004. december 16. – i dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

**Viking S.A L-4562 Differdange/Niedercorn, Zone Industrielle Haneboesch,
Luxemburg**

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV-ben található
vizsgálati eredmények szolgálnak.


A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

VIKING MODEL M TÍPUSÚ SZÓRÓFEJEK

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2010. május 29.-ig érvényes.

Budapest, 2005. május 30.




Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma
- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2003 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF - nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection
and Certification;
Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

KBIA-X-11-2005.05.18.

A termék gyártója: The Viking Corporation, 210 N. Industrial Park Road Hastings, Michigan 49058 USA;

forgalmazója: Viking S.A L-4562 Differdange/Niedercorn, Zone Industrielle Haneboesch, Luxemburg.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

- MSZ EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004, Beépített tűzoltó berendezések. Sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei. 1. rész: Sprinkler

A termék rövid leírása és műszaki adatai: Viking vízzel oltó rendszerekben üvegbetétes kioldó elemmel, illetve üvegbetét nélkül deluge rendszerekben szórófejként alkalmazhatók, függő szerelési helyzetben.

Típusjel/ Model	Méret/Size inch/mm	Azonosító szám/ SIN Number	Tarozék azonosító szám/Part Number	Szájnyílás méret/ Orifice Size inch/mm	Szórási szög/ Pattern	Kioldási hőmérséklet/ Temp. Ratings
Model M Spray Nozzles/ Frame Stile Spray Nozzles	½/15	VK700, VK701, VK702, VK703	08501, 08502, 08503, 08504	½"/15	60°, 90°, 120°, 150°	általános -57 °C, 68 °C
	½/15	VK705, VK706, VK707, VK708	08595, 08599, 08603, 08607	7/16"/11	60°, 90°, 120°, 150°	közbenső - 79 °C, 93 °C, magas - 141 °C
	½/15	VK710, VK711 VK712, VK713	08596, 08600, 08604, 08608	3/8"/10	60°, 90°, 120°, 150°	
	½/15	VK715, VK716 VK717, VK718	08597, 08601, 08605, 08609	5/16"/8	60°, 90°, 120°, 150°	
	½/15	VK720, VK721 VK722, VK723	08598, 08602, 08606, 08610	½"/15	60°, 90°, 120°, 150°	

A termék alkalmazási területe (96/577/EC): Rögzített elfojtás és oltás/fűvőkák.

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-211/2005.

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-211/2005 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza.

A TMT-15/20/2005 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-211/2005 jelű és 2005-05-25.-i keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 5. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során - a TMT kérelmezőjének költségére - ellenőrizni.



Ambró Péter

az Aktív Tűzvédelmi Eszközök Vizsgáló Laboratórium
vezetője